


# ARCHITETTURA IMPIANTO POTENZA NOMINALE UGUALE O MAGGIORE 500KW\*



ANTENNE CIELO  
VISTA SU TETTO  
CABINA



OPTICAL FIBER

CONNESSIONE DSO  
F.O.

CONNESSIONE AILUX  
APN PRIVATO



MODEM  
TELEDISTACCO  
RIGEDI: ANCORA DA  
UTILIZZARE (IN  
FUTURO DISTACCO  
DIRETTO CON CCI  
MEZZO COMANDO  
IEC61850)



MISURA IN MEDIA  
TENSIONE

TERNA TV IN CLASSE 0,5 LATO MT  
AL PDC (USARE SECONDARIO  
TRIANGOLO CHIUSO O STELLA)

TERNA TA IN CLASSE 0,5 LATO MT  
AL PDC (CONSIGLIATO USO TA  
APRIBILI CLASSE 0,5 CON  
RAPPORTO /1 /5)

STATO DG

STATO DDI (TUTTI)

STATO DDG E POTENZA ATTIVA INVERTER:  
OPZIONE DATA LOGGER CON CONVERSIONE  
PROTOCOLLI PROPRIETARI

METER REMOTATO: OPZIONE PER  
PRECISIONE MISURA

STATO DDG E POTENZA ATTIVA  
AEROGENERATORI

\*MARGINE MAX ERRORE SULLA CATENA DI MISURA 2.2%

STATO DDG E POTENZA ATTIVA INVERTER:  
OPZIONE DIRETTA IN MODBUS (PER INVERTER  
OBSOLETI POSSIBILITA' LIMITAZIONE A  
GRADINI CON SPEGNIMENTO PROGRESSIVO)

PF2

PF2

